1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού σχετ. έγγραφα:
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0249** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Νόστιμο, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Παρουσία (<3)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	645	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,6	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,25	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0250** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Ανθηρό, εξ. βρύση ιατρείου**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Παρουσία (<3)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	697	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,46	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,23	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού σχετ. έγγραφα:
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0251** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Σπήλιος, εξ. βρύση ιδιωτ. οικίας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 4	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,6	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	634	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,7	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,08	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού σχετ. έγγραφα:
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0252** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Άγ. Ηλίας, εξ. βρύση πλατείας (κιόσκι)**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 4	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	560	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,26	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,06	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0253** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Καστανόφυτο, εξ. βρύση συλλόγου**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Δεν ανιχνεύθ.	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,5	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	456	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,39	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,27	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0254** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Περιβόλι, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 3	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,5	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	436	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,4	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,11	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού σχετ. έγγραφα:
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0255** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Ζευγοστάσιο, εξ. βρύση εκκλησίας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Παρουσία (<3)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	807	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,55	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,20	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0256** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Σπήλαια, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Παρουσία (<3)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	594	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,69	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,14	-	APHA 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-102	**Ημ/νία:** 15.5.26	**Πελάτης**: Δήμος Άργους Ορεστικού
ημ/νία δειγματοληψίας: 11.5.26 **ημ/νία παραλαβής**: 11.5.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση**: Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
αριθμός δειγμάτων: 9 **κωδικοί δειγμάτων**: 26-0249 έως 25-0257		**τηλ.**: 24673 51323 **e-mail**:

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0257** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Κρύα Νερά, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **11.5.26 έως 14.5.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όρια νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 5	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	545	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,4	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B*
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,07	-	APHA 4500-Cl G

Παρατηρήσεις

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα και τις παραμέτρους του παρόντος πιστοποιητικού, είναι **ΕΝΤΟΣ** των ορίων όπως αυτά καθορίζονται στην υπ. απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023.

τέλος έκθεσης αποτελεσμάτων

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία~~